

Fundición Ductil
Clase C 250 / EN 124



NO NECESARIO EN
REDES SEPARATIVAS

CODO NORMALIZADO
PVCE, PE,

CITARA L./ PERFORADO

ENFOSCADO
INT. Y EXT.

DN. MIN. 200
PVCE, PE, POLIPROP.

Pte. 1.5% a 3%

POZO DE REGISTRO

74 x 24

75 x 30 Rejilla

0.60

0.15

HM-35

IMBORNAL Y CONEXION A POZO DE REGISTRO

ORDENANZA TECNICA DE SANEAMIENTO
DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
DE LA PROVINCIA DE HUELVA

F-11

